



KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje
odbor životního prostředí a zemědělství

Váš dopis zn.:
Ze dne:

Spisová značka: SpKrÚ 29652/2012/OŽPZ
Číslo jednací: KrÚ 54304/2012/OŽPZ/Př
Vyřizuje: Ing. Josef Pilar
Telefon: 466 026 357
E-mail: josef.pilar@pardubickykraj.cz
Fax: 466 026 392

Dle rozdělovníku

Datum: 31. 8. 2012

Zařízení

„Elektrárna Opatovice – výroba a dodávka elektřiny a tepla“
společnosti Elektrárny Opatovice, a. s.
změna č. 4

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „úřad“), jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a věcně příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 29. 8. 2012 podle ust. § 16 odst. 1 písm. b) zákona oznámení provozovatele zařízení, společnosti Elektrárny Opatovice, a. s., se sídlem Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice 2, IČ 28800621 (dále jen „provozovatel“), o plánované změně zařízení

„Elektrárna Opatovice – výroba a dodávka elektřiny a tepla“

jehož provoz byl povolen rozhodnutím úřadu čj. OŽPZ/9893/05/Př dne 16. 3. 2006, ve znění změny č. 1 č.j. KrÚ 45276-12/2007/OŽPZ/Př, rozhodnutí o odvolání č.j. KrÚ 45276-15/2007/OŽPZ/Př, změny č. 2 č.j. KrÚ 14052-4/2009/OŽPZ/Př ze dne 21.5.2009 a změny č. 3 č.j. KrÚ 46008/2011/OŽPZ/Př ze dne 31. 5. 2011.

Tím byl úřadem přijat podle ust. § 42 správního řádu podnět k zahájení řízení z moci úřední.

Plánovaná změna zařízení se týká:

1. Upřesnění výčtu parcelních čísel pozemků uvedených v popisu zařízení v integrovaném povolení. V k. ú. Dříteč již nejsou ve vlastnictví provozovatele pozemky p. č. 137 – 147, 640/1, 640/3, 640/5, 640/7, 640/16, 640/22, 754/1, 754/3, 754/4, 763/1 – 763/4, 775/3, 1054, 1059/1 – 1059/5, 1061 – 1063.
2. Úpravy popisu zařízení – ČOV, kde bylo zařízení na chlorování vypouštěných vod zrušeno. V popisu zařízení, odstavec *Čistírna odpadních vod* vypustit konec poslední věty odstavcea v případě potřeby jsou chlorovány.....
3. Výměny části emisních stropů v souladu s § 4 Nařízení vlády č. 372/2007 Sb., o národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích

zdrojů. Provozovatel navýší emisní strop ukazatele SO₂ ze stávajících 5 000 t/rok na 6 000 t/rok v roce 2012 a na 6 500 t/rok na období 2013 – 2015. O stejná množství emisí a ve stejných letech bude snížen emisní strop zdroje Teplárna Malešice (integrované povolení č.j. MHMP-141137/2005/OOP-VIII-482/R-23/07/Hor ve znění pozdějších změn).

Provozovatel výměnu odůvodňuje možnou změnou palivové základny (vyšší obsah síry v palivu) a dokládá smlouvou o poskytnutí – výměně části stanovených emisních stropů (ukazatel SO₂) mezi společnostmi Pražská teplárenská a. s. se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, IČ 45273600, jako provozovatel zdroje Teplárna Malešice a Elektrárny Opatovice, a. s. se sídlem Opatovice nad Labem, Pardubice 2, IČ 28800621 ze dne 28. 8. 2012 a rozptylovou studií EOP zpracovanou ECO-ENVI-CONSULT, Jičín v srpnu 2012.

Dále provozovatel navrhuje následující změny integrovaného povolení:

4. V části 1. *Závazné podmínky provozu*, písmeno g) *opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků*, zrušit podmínku č. 14 ve znění:
14. Pravidelně kontrolovat integritu tlakových zařízení (kotlů, zásobníků kondenzátu, rozvaděčů páry a pod), jako nekontrolovatelnou a nemající oporu v zákonech na ochranu ŽP.
5. V části 2. *Podmínky, postupy a opatření, které by byly stanoveny na základě zvláštních právních předpisů, podle kterých by byla vydána rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které se nahrazují integrovaným povolením*, stanovit bod č. 13 ve znění:
13. Vydává souhlas ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů k provozování zařízení k odstraňování odpadů „Odkaliště Dříteč“ a s jeho provozním řádem „Odkaliště Dříteč“.
6. V části *Identifikační údaje o zařízení* zrušit odstavec *Kotelna* a stanovit nový odstavec ve znění:

Kotelna je tvořena celkem 7 kotli. Z toho je 6 ks identických granulačních kotlů, spalujících hnědé uhlí (spolu s hnědým uhlím je možné spoluspalovat také uhlí černé, nízkovýhřevný černouhelný resp. hnědouhelný prach a biomasu v poměru max. 5% hmotnostních biomasy) o příkonu 6 x 207 MW_t (celkem 1 242 MW_t), jmenovitým tepelným výkonu zdroje 182 MW_t, výkonu 250 t páry/h, tlaku 9,6 MPa a teplotě 530 °C. Vyrobená pára je dodávána do 6 ks turbin, z nichž každá dle typu spotřebuje 220 – 330 t páry/h. 7. fluidní kotel spaluje hnědé uhlí, dřevní hmotu (štěpka) nebo pelety ve směsi s uhlím. Základní parametry nového kotle: jmenovitý tepelný výkon 229 MW, jmenovitý tlak přehřáté páry 13.9 Mpa, jmenovitá teplota přehřáté páry 545 °C. Kotel pracuje v blokovém uspořádání s turbosoustrojím o výkonu 100 MW_e.

Změna navržena tak, aby popis odpovídal z hlediska spalovaného paliva provoznímu řádu zařízení.

Úřad po posouzení ohlášené plánované změny v provozu zařízení a navrhovaných změn v integrovaném povolení dospěl k závěru, že se podle ust. § 19a odst. 2 zákona nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale je nezbytné provést změnu integrovaného povolení, kterou provede úřad.

Úřad podle ust. § 47 odst. 1 správního řádu vyrozumívá známé účastníky řízení a příslušné správní úřady o zahájení řízení o nepodstatné změně integrovaného povolení a sděluje jim, že se k podanému oznámení a k podkladům rozhodnutí mohou podle ust. § 36 odst. 2 a 3 správního řádu vyjádřit ve lhůtě **10 dnů** od doručení tohoto opatření.

Do podkladů žádosti lze nahlížet, pořizovat si z ní výpisy, opisy, popřípadě kopie v úřední

dny (v pondělí a ve středu od 8:00 – 17:00 hodin, v ostatní dny po telefonické dohodě) na Krajském úřadě Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení integrované prevence, Komenského nám. 125.

Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru

Příloha: Rozptylová studie EOP ECO-ENVI-CONSULT, Jičín

Rozdělovník

Účastníci řízení:

Elektrárny Opatovice, a. s. (bez přílohy)
Obec Opatovice nad Labem
Obec Hrobice
Obec Čeperka
Obec Dřítěč
Obec Rokytno
Obec Újezd u Sezemic
Obec Bukovina nad Labem
Pardubický kraj – zde
Povodí Labe Hradec Králové
Obec Borek
Obec Libišany

Příslušné správní úřady:

Obecní úřad Opatovice nad Labem
Obecní úřad Hrobice
Obecní úřad Čeperka
Obecní úřad Dřítěč
Obecní úřad Rokytno
Obecní úřad Újezd u Sezemic
Obecní úřad Bukovina nad Labem
Obecní úřad Borek
Obecní úřad Libišany
Magistrát Statutárního města Pardubic - úřad s rozšířenou působností
Krajský úřad Pardubického kraje
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, Resslova 1229,
500 02 Hradec Králové
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice
Magistrát hlavního města Prahy

Obdrží:**Účastníci řízení**

Elektrárny Opatovice, a.s.
Obec Opatovice nad Labem
Obec Hrobice
Obec Čeperka
Obec Dřiteč
Obec Rokyto
Obec Újezd u Sezemic
Obec Bukovina nad Labem
Pardubický kraj – zde
Povodí Labe Hradec Králové
Obec Borek
Obec Libišany

Příslušné správní úřady:

Obecní úřad Opatovice nad Labem
Obecní úřad Hrobice
Obecní úřad Čeperka
Obecní úřad Dřiteč
Obecní úřad Rokytno
Obecní úřad Újezd u Sezemic
Obecní úřad Bukovina nad Labem
Obecní úřad Borek
Obecní úřad Libišany
Magistrát Statutárního města Pardubic - úřad s rozšířenou působností
Krajský úřad Pardubického kraje
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02
Hradec Králové
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice
Magistrát hlavního města Prahy, odbor životního prostředí

Na vědomí:

Ministerstvo životního prostředí, Odbor integrované prevence a IRZ, Vršovická 65, Praha 10 –
Vršovice (po nabytí právní moci)

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VI, Resslova 1229, 500 02 Hradec
Králové (po nabytí právní moci)

Úřední deska Pardubického kraje do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí k vyvěšení po
dobu 60 dnů

Příloha: Úplné znění výrokové části integrovaného povolení pro zařízení „Elektrárna Opatovice –
výroba a dodávka elektřiny a tepla“ společnosti Elektrárny Opatovice, a. s., se sídlem Opatovice
nad Labem Pardubice 2, PSČ 532 13, IČ 28800621 ve znění pozdějších změn.